



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково

Почтовый адрес: ул. Милицейская, 1 «А», г. Гуково, 347880. Телефоны: 8 (86361) 3-21-35.

Факс: 8 (86361) 3-0018. E-mail: 8ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание №20/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной
безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и
по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная школа №3

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-
правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора города Гуково по пожарному надзору № 31 от 03.09.2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период: с 11 час. 00 мин. 10.09.2018г. до 12 час. 00 мин. 03.10.2018г. проведена плановая выездная проверка дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по городу Гуково УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Рогаткиной Евгенией Игоревной в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения основная школа №3, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Гуково, ул. Пушкина, д. 79. Проверка проводилась совместно с директором МБОУ ОШ №3 Матияш Натальей Николаевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4
1.	Направление движения к пожарному гидранту (являющимся источником противопожарного водоснабжения) не обозначено указателем, с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения. (абз. 4 п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	01.08.2019	
2.	В здании учреждения относящегося к классу Ф 4 допускается устройство выходов на чердак не через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6х0,8 метра. (п. 7.7 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и	01.08.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Лицо (а) проводившее (ие) проверку:
Дознаватель отделения НД и ПР по г. Гуково
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы



Е.И. Рогаткина
(подпись)

М.Л.П.*

«03» октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

Пашев
(подпись)

«03» октября 2018 г.

Директор Местной И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

С предписанием ознакомлен:

Пашев
(подпись)

«03» октября 2018 г.

Директор Местной И.И.
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе в ознакомлении с предписанием и его получения:

(дата и подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)